



ЛЕГЕНДА

1. Куменски аспиратор с дебит 350м<sup>3</sup>/ч, ел. мощност 300W при 220V и максимално ниво на шум 64дВ;
2. Особ. вентилатор с подвижни жалузи с дебит 90м<sup>3</sup>/ч, ел. мощност 25W при 220V и максимално ниво на шум 46дВ. Препоръчан модел: фирма S&P, Испания, модел EDM-200 C;
3. Вътрешно тяло на високо-стенен климатизатор на директно излъчване, сплит система, Qom=7.3кВт, Qcok=1.00кВт, Препоръчан модел: фирма MIDEA, модел MA2-24NXD0-1, Qel=2.3кВт, 230V;
4. Външно тяло на високо-стенен климатизатор на директно излъчване, сплит система, Qom=7.3кВт, Qcok=1.00кВт, Препоръчан модел: MIDEA, модел MA-24NXD0-0, (захранване от вътрешно тяло);
5. Етапно колекторно тяло за поставяне на апартаментен полимер за дялово разпределение на топлина.

ОВК ИНСТАЛАЦИИ – ТРЕТИ ЕТАЖ  
 ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗАНИМАЛНА, ФИТНЕС И ГАРАЖИ УПИ X-6361 (ПИ 55871.515.6361), кв. 87, кв. Изток, гр. Перник  
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Илєвн Резиденс ЕООД

СЪГЛАСОВАЛИ	Арх.	инж. И. Петков	Част: ОВК
	Констр.	инж. С. Дунков	Дата: 2021 год.
	Ел.	инж. А. Стоянов	М: 1:50
	ВиК	инж. А. Бачева	лист номер: 3
	ПБ	инж. С. Дунков	вс. листа: 8
	Геод.	инж. Г. Георгиев	Фаза: ТИП