



ЛЕГЕНДА

1. Куленски аспиратор с дебит 350м³/ч, ел. мощност 300W при 220V и максимално ниво на шум 64dB;
2. Особ. вентилатор с подвижни жалузи с дебит 90м³/ч, ел. мощност 25W при 220V и максимално ниво на шум 46dB. Препоръчан модел: фирма S&P, Испания, модел EDM-200 C;
3. Вътрешно тяло на високо-стенен климатизатор на директно излъчване, сплит система, Qom=7.3kW, Oacl=7.0kW. Препоръчан модел: фирма MIDEA, модел MA2-24NXD0-1, Qel=2.3kW, 230V;
4. Външно тяло на високо-стенен климатизатор на директно излъчване, сплит система, Qom=7.3kW, Oacl=7.0kW. Препоръчан модел: MIDEA, модел MA-24NBD0-O, (захранване от вътрешно тяло);
5. Етажна колекторна табла за поставяне на апартаментен полимер за дълга разпределителна тръба;
6. Автоматичен обезвъздушител с клапа 1/2";
7. Вентилационна шатка /зонт/ Ø160;

ОВК ИНСТАЛАЦИИ – ШЕСТИ ЕТАЖ

ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗАНИМАЛНА, ФИТНЕС И ГАРАЖИ УПИ Х-6361 (ПИ 55871.515.6361), кв. 87, кв. Изток, гр. Перник

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Илевън Резиденс ЕООД

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-----------------|
| СЪГЛАСОВАЛИ | Арх. | арх. И. Петков | Част: ОВК |
| | Констр. | инж. С. Дунков | Дата: 2021 год. |
| | Ел. | инж. А. Стоянов | М 1:50 |
| | ВиК | инж. А. Бачева | лист номер: 6 |
| | ПБ | инж. С. Дунков | вс. листа: 8 |
| | Геод. | инж. Г. Георгиев | Фаза: ТИП |