



**УСЛОВНИ ГРАФИЧНИ ОЗНАЧЕНИЯ**

- главно електромерно разпределително табло
- електрическо табло за осветление и силни конюмтори
- електрическо апартаментно табло
- електрическо пуково табло
- "контактен изпаз тип "Шюю", монофазен, за сригт монтаж, 16А, 250V, IP2X
- "контактен изпаз тип "Шюю", монофазен, за сригт монтаж, 16А, 250V, IP44
- "контактен изпаз тип "Шюю", монофазен, за отпригт монтаж, 16А, 250V, IP2X
- "контактен изпаз тип "Шюю", с детова защита, монофазен, за сригт монтаж, 16А, 250V, IP2X
- "контактен изпаз тип "Шюю", с детова защита, монофазен, за отпригт монтаж, 16А, 250V, IP2X
- кабелен извод, монофазен, за сригт монтаж, 25А, 250V, IP2X
- информационен шкаф
- локална спалоточна кутия
- заземител

**ОБЕКТ: ЖИЛИШНА СГРАДА СЪС  
ЗАНИМАЛНЯ, ФИТНЕС И ГАРАЖИ**  
УПИ Х-6361 (ПИ 55871.515.6361), кв. 87, кв. Изток, гр. Перник  
**СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ**  
**НИВО ±0.00**

<b>ПРОЕКТАНТ</b>		<b>СЪГЛАСУВАЛИ</b>	
инж. А. СТОЯНОВ	Арх. И. ПЕТКОВ	Арх. И. ПЕТКОВ	
	инж. С. ДУНКОВ	инж. С. ДУНКОВ	
	инж. А. БАЧЕВА	инж. А. БАЧЕВА	
	инж. В. ВЕЛКОВА	инж. В. ВЕЛКОВА	
	инж. С. ДУНКОВ	инж. С. ДУНКОВ	
<b>ВЪЗЛОЖИТЕЛ</b>		<b>ГЕОДЕТИ</b>	
Илеен Резиденс ЕООД		Геод.	
		Озел.	

**ISPD**  
architecture studio

АИ ЕС ПИ Дигитален Дизайн ООД  
ул. "Майстор Алеко Рилски" 8, МБ  
тел: 02 428 1414 ел: 0887 237 839; 0887 213 099 уел: www.ispd.com е-мел: ispd@ispd.com

ДАТА: 2021 ЧАСТ: ЕЛ. ФАЗА: ТП МАЩАБ: 1 : 50 ЛИСТ: 7

Входно силово трасе към ГЕТ - ВХОД "А" в PVC тръба  $\phi 110mm$   
Тръбата да се положи на дъното на изкоп с дълбочина 70cm и ширина в роиния край минимум 30cm, върху 10cm пясъчно легло или прясата прст. На 35cm дълбочина да се постави предупредителна лента.

Входно силово трасе към ГЕТ - ВХОД "Б" в PVC тръба  $\phi 110mm$   
Тръбата да се положи на дъното на изкоп с дълбочина 70cm и ширина в роиния край минимум 30cm, върху 10cm пясъчно легло или прясата прст. На 35cm дълбочина да се постави предупредителна лента.